НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 022.01 ГОСТ ISO/IEC 17065
BSCA	

Орган по сертификации строительных материалов и изделий
Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89 телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТР BY

Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. ТР013 022.01 01574

Дата регистрации 05 ноября 2024 г.
Действителен по 04 ноября 2029 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛФ-РУС",
Место нахождения: Российская Федерация, 601650, Владимирская область, г. Александров, ул.Ленина, д.13, корпус 7, этаж 7, офис 703
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛФ-РУС"
Место нахождения: Российская Федерация, 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д.13, корпус 7, этаж 7, офис 703
Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул.Железнодорожная, 7 Б/3
Продукция Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости торговой марки "VALFEX" для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления:
PE-RT(тип I) диаметром 16мм, S3,5 классы эксплуатации 1/0,8 МПа, 2/0,6 МПа, 4/0,8 МПа, 5/0,6 МПа, T_{max} 90^{0}C;
PE-RT(тип I) диаметром 20мм, S4,5 классы эксплуатации 1/0,6 МПа, 2/0,6 МПа, 4/0,6 МПа, 5/0,4 МПа, T_{max} 90^{0}C;
PE-RT(тип II) диаметром 16мм, S3,5 классы эксплуатации 1/1,0 МПа, 2/0,8 МПа, 4/0,8 МПа, 5/0,8 МПа, T_{max} 90^{0}C;
PE-RT(тип II) диаметром 20мм, S4,5 классы эксплуатации 1/0,8 МПа, 2/0,6 МПа, 4/0,6 МПа, 5/0,6 МПа, T_{max} 90^{0}Сизготавливаемые по ТУ 2248-004-21088915-2015 «Трубы напорные из полиэтилена PE-RT т.м. VALFEX®».
Серийное производство
Код ОКП РБ 22.21.21
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 21
соответствует требованиям
ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" п.п. 5.1.2 (табл.13), 5.1.4 (табл.15).
Сертификат соответствия выдан на основании
Отчет по периодической оценке сертифицированной продукции от 19.06.2024
Протоколы испытаний : центр испытаний строительной продукции РУП "СТРОЙТЕХНОРМ", BY/112 1.0494,№ № 13(3)-313/24, № 13(3)-314/24 от 25.10.2024

Заместитель генерального директора Н.К.Ибрагимов
подпись инициалы,фамилия

Эксперт-аудитор О.В. Бельская
подпись инициалы,фамилия

№ 0361555